

11月4日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数（以 O ₂ 计） (mg/L)	氨（以 N 计） (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0					10000		
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~ 0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、 异味	无	6.5~ 8.5	≤3	≤0.5		≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	20	11.5	无异臭 、 异味	有少许 沉淀物	7.29	3.36	-	0.180	-	-	-	-	-	-	3座自来水厂出 厂水水质经检 测，各项指标均 合格。
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.39	0.64	<5	0.153	无异臭 、 异味	无	7.24	1.80	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	30	7.66	无异臭 、 异味	有少许沉淀物	7.34	2.88	-	0.070	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.23	0.32	<5	0.172	无异臭 、 异味	无	7.14	1.20	0.03	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	20	12.7	无异臭 、 异味	有少许沉淀物	7.30	2.08	-	0.109	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.61	<5	0.217	无异臭 、 异味	无	7.28	0.96	0.04	-	-	-	-	-	-	-	
备注：1、当检测结果低于方法测定下限 /检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																			
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。											

说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。